

IZJAVA O SVOJSTVIMA Br. EID-2022FD/22

(Prijevod s izvornika na engleskom jeziku. U slučaju nesukladnosti, vrijedi engleska verzija.)

izdano u skladu sa zahtjevima točke 7. UREDBE (EU) br. 305/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ.

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda: **UVSL-M**
2. Namjena: **Protupožarna zaklopka**
3. Proizvođač: **SIA Komfovent**
Reg. No.: 40103817958
Bukaisu 1, Riga, LV-1004, Latvia
Tel.: +371 24 664 433
e-mail: info.lv@komfovent.com
Internet: www.komfovent.com
4. Ovlašteni predstavnik: **NPD**
5. Sustav/i AVPC-a: (procjena i provjera postojanosti performansi): **Sistem 1**
6. Harmonizirani standard: **EN 15650:2010**
7. Ovlašteno tijelo: **Ovlašteno tijelo Centar za istraživanje požara, NB1796, provelo je početni pregled proizvodnih pogona i tvorničke kontrole proizvodnje, kao i kontinuirani nadzor, procjenu i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje u skladu sa Sustavom 1 Uredbe o građevinskim proizvodima te izdalo potvrdu o stalnosti svojstava br. 1796-CPR-0019.**
8. Deklarirana/e svojstva:
Bitna karakteristika: otpornost na vatru
Veličine [širina x visina, mm]: 1 050 mm × 200 mm do 1 600 mm × 1 000 mm

Konstrukcija	Detalji konstrukcije	Tip instalacije	Dimenzije zaklopke	Instalacijski i detalji*	Požarna klasifikacija
Čvrsti zid	Čvrsti homogeni zid (gazirani betonski blokovi, zidani zid, betonski blokovi) ≥115 mm	Ispunjavanje žbukom ili mortom (reakcije na vatru A1)	1050 × 200 mm do 1600 × 1000 mm	1, 3, 4, 5	EI 120 (ve↔o) S 300 Pa
Čvrsta stropna ploča	Čvrsta armirana šuplja / ne šuplja stropna ploča ≥150 mm	Ispunjavanje žbukom ili mortom (reakcije na vatru A1)	1050 × 200 mm do 1600 × 1000 mm	2, 4, 5	EI120 (ho i↔o) S 300 Pa

- * 1 - položaj zaklopke: vertikalno
 2 - položaj zaklopke: horizontalno
 3 - položaj osi: horizontalno
 4 - min. udaljenost između kućišta: 200 mm
 5 - min. udaljenost do nosivih konstrukcijskih elemenata: 75 mm

Bitne karakteristike	Odredbe norme EN 15650:2010	Performanse / Usklađenost sa zahtjevima
Nominalni uvjeti aktivacije/osjetljivost - temperatura odziva osjetilnog elementa	4.2.1.2.3	72°C
Kašnjenje odgovora (vrijeme odgovora) Vrijeme zatvaranja	4.2.1.3	Sukladan
Trajnost kašnjenja odziva Odziv osjetilnog elementa na temperaturu i nosivost	4.2.1.2.2. 4.2.1.2.3	Sukladan
Pouzdanost rada Ciklusi	4.3.1 a	50 ciklusa – Sukladan
Operativna pouzdanost - ispitivanja ciklusa otvaranja i zatvaranja	4.3.3.2	10 200 ciklusi (Protupožarna zaklopka za upotrebu u HVAC sustavima koji se redovito koriste u svrhu ispitivanja i toplinske izolacije)

Klasifikacija protupožarne zaklopke ograničena je klasifikacijom zida ili stropa.

Opcionalne karakteristike	Performanse
Propuštanje lopatice zaklopke	Klasa 3
Propuštanje kućišta zaklopke	Klasa ATC 3 (prije C)

Svojstva proizvoda identificiranog gore u skladu su sa skupom deklariranih svojstava. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog gore.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

SIA KOMFOVENT

Voditelj tehničkog odjela

Kristaps Grauzdulis

Rīga, 2026-05-22

